

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Мошковскому району
(наименование органа государственного надзора)

633131, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Народная, 52, тел.23-385, E-mail: 11otryad.gpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

п. Обской, ул. Советская, 2/2

(место составления акта)

«4» сентября 2019 г.

(дата составления акта)

«14» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 32

«16» августа 2019г – «04» сентября 2019 г. по адресу/адресам: Новосибирская область,
Мошковский район, п.Обской, ул. Советская 2/2

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Мошковского района Новосибирской области – главного государственного инспектора Мошковского района Новосибирской области по пожарному надзору Тулапина Андрея Александровича №32 от 12 августа 2019г. и ст. 6.1, Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г №390

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного учреждения Мошковского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» (МБУ Мошковского района Новосибирской области КЦСОН)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«16» августа 2019г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов

«04» сентября 2019г. с 09 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 11 часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Мошковскому району, Р.п.Мошково ул.Народная, 52, т. 23-385

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен**: (заполняется при проведении выездной проверки): директор Луференко Дмитрий Михайлович, 16.08.2019, 9.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: главный государственный инспектор Мошковского района Новосибирской области по пожарному надзору Тулапин Андрей Александрович

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Луференко Д.М., заведующая отделением Конюхова Л.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- отсутствует (не представлена) проектная документация на установки пожарной сигнализации, смонтированные на объекте по ул. Советская, 2/2 п. Обской (ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.61 Правил противопожарного режима в РФ);

- не обеспечено наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты (п. 64 Правила противопожарного режима в РФ);

- изменено (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности части здания, а именно: здание класса функциональной пожарной опасности по проекту 02-119 2003 года Ф 3.6 (спортивно-оздоровительный комплекс) эксплуатируется как здание класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (отделение социальной реабилитации несовершеннолетних детей с круглосуточным пребыванием детей)(п. 23 о) Правила противопожарного режима в РФ);

- ширина эвакуационных выходов из помещений второго этажа (коридор 2-го этажа) при числе эвакуирующихся более 15 чел. составляет менее 1,2 м. (пункты 5.2.13, 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171, СНиП 21-01-97* п. 6.16)

- перед началом технического обслуживания установок (АУПС и СОУЭ) не произведено первичное обследование на предмет технической исправности установок, отсутствует акт первичного обследования установок противопожарной защиты (Правила противопожарного режима в РФ п.61, п. п.2.1-2.10 РД 25.964-90 п. п.2.1-2.10).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____

3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз:

4. Объяснения: _____

5. Предписания по устранению выявленных нарушений: предписание ОНДиПР от 04.09.2019 № 32/1/1

6. Другие документы (их копии): сопроводительное письмо с приложениями, *чек шест*

Подписи лиц, проводивших проверку: главный государственный инспектор Мошковского района Новосибирской области по пожарному надзору Тулапин Андрей Александрович

«4» сентября 2019г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБУ Мошковского района Новосибирской области КЦСОН Луференко Д.М.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«04» сентября 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.